

Mindestabstände und Bemaßungen

Technikraum mit Fernwärmeübergabestation und Mehrspartenhauseinführung

1. Mindestgröße Technikraum:

Höhe:	1,80 m
Breite der Installationswand:	1,82 m

2. Benötigter Platz für die Wärme-Übergabestation

zur Bedienung benötigte Fläche:	1,20 m ²
Tiefe insgesamt:	1,62 m
benötigte Breite der Wand zur Installation:	1,33 m

3. Bemaßungen:

Übergabestation:	Breite:	700 mm
	Tiefe:	420 mm

Fußbodenhauseinführungen für Wärme

2x Ø Rohre:	160 mm
-------------	--------

Mehrsparten-Fußbodeneinführung (MSH-Fubo)

z.B. 3er Reihe:	Breite:	360 mm
-----------------	---------	--------

4. Mindestabstände:

Übergabestation

Von Vor- und Rücklauf zur Installationswand:	110 mm
Von Vor- und Rücklauf der Fernwärme zur angrenzenden Wand:	110 mm
Abstand „Mitte-Mitte“ der Vor- und Rücklaufleitungen:	210 mm
Oberkante der Übergabestation zur Decke:	350 mm
Von der Fußbodeneinführung zu den Wänden:	100 mm
Zwischen Fußbodeneinführung und Übergabestation:	140 mm